

CERTIFICADO DE PRODUCTO**Tableros Modulares de Sobreponer****Tipo Serie 6300**

CERT: 8807

Nº SEC: 315441

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO



(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 28438, de fecha 27/03/2019).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **315441**
Solicitud de aprobación: **E-011-14-11347**
Certificado de aprobación: **E-011-14-8807**
Tipo de certificación: **Seguridad**
Protocolo de ensayos: **PE N° 3/19**
Norma: **IEC 60670-24:2011 : IEC 60670-1:2015**
Estado: **VIGENTE**

Certificado tipo: **17072**
Fecha solicitud: **12/06/2019**
Fecha certificado: **28/08/2019**
Sistema de certificación: **011-1a-ISOCASCO3**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **Envolverte termoplástico para tableros de uso domestico.**
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **TABLERO MODULAR PLÁSTICO**
MODELO: **6311-A, 6312-A, 6311-D, 6312-D, 6321-A, 6322-A, 6321-D, 6322-D, MARCA: SAIME SG**
6331-DA, 6332-DA, 6341-A, 6342-A, 6341-D, 6342-D

FABRICANTE: **SAIME SG**PAIS ORIGEN: **CHILE**PROCEDENCIA: **CHILE**DIRECCIÓN FABRICANTE: **CAMINO A MELIPILLA 7565 CERRILLOS SANTIAGO - CHILE****CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Tableros modulares fabricados en termo-plástico color gris, auto-extinguible a 960°C. Puertas de color gris y transparente. Montaje de dispositivos con enganche americano (A) y DIN (D). Para instalaciones sobrepuestas en paredes sólidas y huecas. Fijación de puerta por medio de tornillos. Tipo GP libre de halógenos. Temperatura mínima de instalación -25°C IP42. 230/400V~, 63A IK no declarado.

Modelos SERIE 6300:

6311-A, enganche americano, puerta gris, 1 módulo.
6312-A, enganche americano, puerta transparente, 1 módulo.
6311-D, enganche din, puerta gris, 1 módulo.
6312-D, enganche din, puerta transparente, 1 módulo.
6321-A, enganche americano, puerta gris, 3 módulos.
6322-A, enganche americano, puerta transparente, 3 módulos.
6321-D, enganche din, puerta gris, 3 módulos.
6322-D, enganche din, puerta transparente, 3 módulos.
6331-DA, enganche americano, puerta gris, 5 módulos (2 din - 3 americano).
6332-DA, enganche americano, puerta transparente, 5 módulos (2 din - 3 americano).
6341-A, enganche americano, puerta gris, 5 módulos.
6342-A, enganche americano, puerta transparente, 5 módulos.
6341-D, enganche din, puerta gris, 5 módulos.
6342-D, enganche din, puerta transparente, 5 módulos.

Uso	Domiciliario y similar	Pot./Corriente nominal	63A	Protección c/humedad	IP42
Tensión nominal	230/400V~				
Desechable	Si				

OTROS ANTECEDENTESN° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **NO PROCEDE**N° de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **NO PROCEDE**TAMAÑO LOTE: **382 Unidades**FECHA FABRICACIÓN: **Julio/2019**Nº SERIE: **NO PROCEDE****Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas**

FABRICACIÓN MENSUAL

PRODUCCIÓN JULIO

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - SAIME	30360
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	45715
Informe de 1er Seguimiento - SAIME	30967

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.

Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

- Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO, a partir de 28/08/2019 quedando sometido a:

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

Control regular ☒Control de Fabricación ☐Control de Comercio ☐Auditorías de Seguimiento ☐

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 28438, de fecha 27/03/2019).

Ing. Sandra Rodríguez
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación