

ADENDA
CERTIFICADO DE APROBACION
E-013-01-95895



Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según
 Resolución Exenta N° 25793 de fecha 01 de Octubre de 2018

CESMEC

N° Certificado SEC	: 300658
Fecha de Emisión de la Adenda	: 26/05/2019
N° y fecha de Solicitud de Adenda de Certificación	: E-013-01-115239 de fecha 30/04/2019
Protocolo de Análisis y/o Ensayos	: PE N° 3/13 de 30 de Septiembre de 2015
Normas Técnicas de Certificación	: IEC 61386-1: 2008-02 IEC 61386-23:2002-02 IEC 60754-1 e IEC 60754-2
Sistema de Certificación	: Sistema 1, Código 013
Nombre del Solicitante de Certificación	: Darco Importaciones Y Exportaciones Ltda.
Dirección del Solicitante	: Camino Coquimbo 16720, Colina – Santiago
Declaración de Ingreso al Sistema Nacional de Aduana (DIN)	: 1280549357-5

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación Técnica del Producto	: Tuberías metálicas flexibles para instalaciones eléctricas.
Denominación Comercial del Producto	: Tuberías Metálicas Flexibles
Marca	: FNX – PAULISTA
Modelo o Tipo	: 13mm / 16mm / 20mm / 25mm / 32mm 40mm / 50mm / 63mm / 75mm / 110mm / 90mm
Características Técnicas	: Ø13mm / Ø16mm / Ø20mm / Ø25mm / Ø32mm Ø40mm / Ø50mm / Ø63mm / Ø75mm / Ø90mm / Ø110mm
Código de Clasificación	: 3-3-4-2-4-3-5-6-2-0-1-2
Producto Libre de Halógeno	: Si Aplica
Identificación y/o Trazabilidad	: 02 / 19
País de origen (país de fabricación)	: Brasil
Procedencia	: Brasil
Tamaño de Lote	: 03.- Unidades (Tiras de 3 metros)
Tamaño de Muestras	: 03.- Unidades
Nombre del Fabricante	: Sociedade Paulista de Tubos Flexiveis Ltda.
Dirección del Fabricante	: Av. Presidente Wilson, 2432/2464 – Mocca – Cep. 03107-002 – São Paulo – SP

OTROS ANTECEDENTES

Nombre del Laboratorio donde se ejecutaron los Ensayos	: CESMEC S.A.
N° de Informe de ensayos	: SCE-110562
N° Certificado Referenciado	: E-013-01-97165
N° SEC Certificado Referenciado	: 304843

Nota importante al final del documento