

Certificado de aprobación de productos

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, según Resolución Exenta N° 4601 de fecha 11 de Agosto 2014

PE O 04 - FORM I V: 2

Certificado de aprobación: Seguridad

Número de certificado Lenor	E-013-04-5510
Numero SEC	171739
Fecha de emisión	30-12-2015
Número de solicitud relacionada	E-013-04-5756
Fecha de la solicitud relacionada	23/12/2015
Norma aplicable	IEC 61347-2-3:2011 junto con IEC 61347-1:2007 + A1:2010
Sistema de certificación	013
Protocolo número	PE_5/16
Nombre del fabricante o importador	Philips Chilena S.A.
Dirección del fabricante o importador	Av. Andrés Bello N° 2115, Providencia, Santiago, Región Metropolitana
N° de declaraciones de ingreso al Servicio Nacional de Aduana (DIN)	3471281516-9

Identificación del producto

Denominación técnica	Balastos electrónicos para lámparas fluorescentes
Denominación comercial	BALASTO
Marca (s)	PHILIPS
Modelo o tipo	HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC ; HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC
Nro. de serie	No indicado
País de origen	China
Procedencia	China
Tamaño del lote o partida que certifica	1356 Unidades (HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC)
Nombre y/o razón social de la fábrica donde se fabrica el producto	Taiwan Surface Mounting Technology (SU ZHOU) Co.,Ltd.
Dirección de la fábrica donde se fabrica el producto	1566#Yunli Road,Songling Town,Wujiang City,Jiangsu Province,China

Otros antecedentes

N° de resolución exenta SEC que reconoce la certificación extranjera	No Aplica
N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad	No Aplica
RT	ISA-07-15-0475 / ISA-07-15-0484
Laboratorio	Lenor S.R.L.
R1S	AGI-12-15-28598
Laboratorio	Lenor Chile Ltda.
RIF	No Aplica

Uso del producto

☒ Doméstico	☐ Comercial	☐ Industrial	☐ Otro
---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Aprobación y vigencia

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente certificado de aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.

Información específica del producto certificado

Voltaje	220-240 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	0,05; 0,054; 0,055; 0,108; 0,1; 0,11 kW
Corriente	0,62-0,39 ; 0,31-0,20 A
Otra información relevante:	Comercial Invoice N° 9987290180 Trazabilidad sellos Lenor seriados (00001-01356)

Firma

Responsable Técnico

Fecha

Ing. Gabriel Morales Silva

30-12-2015

Firma

Responsable Legal

Fecha

Ing. David Pino Morales

30-12-2015