



CERT: 4093

Nº SEC:
990000000086
8

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 2146 , de fecha 02/08/2011).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **9900000000868**
Solicitud de aprobación: **E-022-14-6219** Fecha solicitud: **07/08/2013**
Certificado de aprobación: **E-022-14-4093** Fecha certificado: **17/01/2014**
Tipo de certificación: **Seguridad** Sistema de certificación: **022-2b-ISOCASCO5**
Protocolo de ensayos: **PE Nº 3/04**
Norma: **NCh2027/1 Of.08 - NCh2027/2 Of.08**

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **GEWISS CHILE LTDA.**
DIRECCIÓN: **ISIDORA GOYENECHEA 3365 OF. 1203 , LAS CONDES - SANTIAGO**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **ENCHUFE HEMBRA Y ENCHUFE MACHO**
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **ENCHUFE MACHO MÃ“VIL DESMONTABLE**
MODELO: **GW28003,GW28004** MARCA: **GEWISS**
FABRICANTE: **GEWISS S.p.A** PAIS ORIGEN: **RUMANIA** PROCEDENCIA: **RUMANIA**
DIRECCIÓN FABRICANTE: **Varienta Hemeiusi, 67 Margineni, Rumania**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ENCHUFE MACHO MÓVIL DESMONTABLE 2P+T. SERIE 28 SPIC
GW28003:BLANCO ; GW28004:GRIS

Uso				
Tensión nominal	250V	Pot./Corriente nominal	10A	Frecuencia nominal
Desechable	Si			50 Hz

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: No procede
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: No procede
TAMAÑO LOTE: **No procede** FECHA FABRICACIÓN: **No procede** Nº SERIE: **No procede**

LABORATORIOS

Informe de Auditoría - INGCER	Nº E-022-XV-53/2013
Informe de Ensayo Tipo - INGCER	Nº 11872

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , segun DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

- Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO , a partir de 17/01/2014 quedando sometido a:

Control regular ☐ Control de Fabricación ☒ Control de Comercio ☒ Auditorias de Seguimiento ☒

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el logo o sigla INGCER junto al Número de Certificado de Aprobación.

Ing. Sandra Rodríguez
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación