



CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTO ELECTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro.

1849 , de fecha 12/07/2011).

Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

SOLICITUD DE APROBACION : E-013-14-6879

FECHA SOLICITUD: 07/02/2014

CERTIFICADO DE APROBACION : E-013-14-4591

FECHA CERTIFICADO: 31/03/2014

TIPO : SEGURIDAD

PROTOCOLO DE ENSAYOS: PE N° 3/06

SISTEMA DE CERTIFICACION : 013 ISOCASCO3(1c)

NORMA DE APROBACION: IEC 61009-1 / 2.1 Ed. 2002

IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE : ELECTRO ANDINA LIMITADA

DIRECCION : AV. VICUÑA MACKENNA 1292, ÑUÑO A, SANTIAGO.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA : INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCION CONTRA SOBRE INTENSIDADES, INDEPENDIENTE DE LA TENSION DE ALIMENTACION

DENOMINACION COMERCIAL : INTERRUPTOR DIFERENCIAL

MODELO : 410401, 410402, 410413, 410414

MARCA : LEGRAND

PAIS DE FABRICACION : ITALIA

PROCEDENCIA : ITALIA

NOMBRE DEL FABRICANTE : BTICINO S.P.A LEGRAND GRUP

DIRECCION DEL FABRICANTE : VIA DELLE INDUSTRIE 12 80059 TORRE DEL GRECO , NAPOLES ITALIA

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

EL INTERRUPTOR AUTOMATICO OPERADO POR CORRIENTE DIFERENCIAL PARA MONTAJE EN RIEL DIN 30 mA, TIPO AC(40,63 A): 300 mA,(40,63 A) TIPO AC

USO : Doméstico

TENSION NOMINAL : 230 V

POTENCIA/CORR. NOMINAL : 40,63 A (30mA); 40,63 A (300mA)

OTROS ANTECEDENTES

N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: No procede

N° de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: No procede

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduana : 64401965864-46

Item: 25

Tamaño Lote: 2 UNIDADES

FECHA FABRICACION : DICIEMBRE 2013

N° SERIE : No procede

Laboratorios

Informe de 1° Seguimiento - INGCER - SAIME SG	N° 11889
Informe de Ensayo Tipo - INGCER - SAIME SG	N° 12015
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	N° 22432

APROBACION Y VIGENCIA

-En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.


Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

-Este Certificado es válido por un período INDEFINIDO , a partir de 31/03/2014 quedando sometido a:

Control Regular Control de Fabricación Control de Comercio Auditorias de Seguimiento

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el logo o sigla INGCER junto al Número de Certificado de Aprobación.





CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTO ELECTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro.

1849 , de fecha 12/07/2011).

Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

SOLICITUD DE APROBACION : E-013-14-5571

FECHA SOLICITUD: 02/01/2013

CERTIFICADO DE APROBACION : E-013-14-3793

FECHA CERTIFICADO: 16/04/2013

TIPO : SEGURIDAD

PROTOCOLO DE ENSAYOS: PE N° 3/06

SISTEMA DE CERTIFICACION : 013 ISOCASCO3(1e)

NORMA DE APROBACION: IEC 61008-1 / 2.1 Ed. 2002

IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE : ELECTRO ANDINA LIMIT

DIRECCION : AV. VICUÑA MACKENNA 1292, ÑUÑO A, SANTIAGO.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA : INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCION CONTRA SOBRE INTENSIDADES, INDEPENDIENTE DE LA TENSION DE ALIMENTACION

DENOMINACION COMERCIAL : INTERRUPTOR DIFERENCIAL

MODELO : 410401, 410402, 410413, 410414

MARCA : LEGRAND

PAIS DE FABRICACION : FRANCIA

PROCEDENCIA : FRANCIA

NOMBRE DEL FABRICANTE : Legrand

DIRECCION DEL FABRICANTE : Parc International de sophia Antipoles-Quartier les 3 moulins-159 rue Jean Joannon, Francia

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

EL INTERRUPTOR AUTOMATICO OPERADO POR CORRIENTE DIFERENCIAL PARA MONTAJE EN RIEL DIN

TIPO AC; 30 mA, 300 mA.

USO : Indus./ Domiciliario

TENSION NOMINAL : 230 V

POTENCIA/CORR. NOMINAL : 40,63 A (30mA); 40,63 A (300mA)

OTROS ANTECEDENTES

N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: No procede

N° de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: No procede

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduana : Factura

Item: 6382599

Tamaño Lote: 8

FECHA FABRICACIÓN : FEBRERO 2013

N° SERIE : No procede

Laboratorios

Informe 1° Seguimiento - INGCER	N° 9985
Informe de Ensayo Tipo - INGCER	N° 9956
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	N° 19548

APROBACION Y VIGENCIA

-En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.

Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

-Este Certificado es válido por un período INDEFINIDO , a partir de 16/04/2013 quedando sometido a:

Control Regular Control de Fabricación Control de Comercio Auditorias de Seguimiento

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el logo o sigla INGCER junto al Número de Certificado de Aprobación.

