

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Interruptores Automáticos Termomagnético 4110A10C



N° SEC: 143684 5333



CERTIFICADO DE APROBACION DE PRODUCTO ELECTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro.

1100 , de fecha 23-07-2008).

Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

SOLICITUD DE APROBACION : E-011-14-7674 FECHA SOLICITUD: 19-03-2015
CERTIFICADO DE APROBACION : E-011-14-5333 FECHA CERTIFICADO: 27-03-2015
TIPO : SEGURIDAD PROTOCOLO DE ENSAYOS: PE N° 3/03
SISTEMA DE CERTIFICACION : 011 ISOCASCO3(1a) NORMA DE APROBACION: IEC 60898-1

IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

NOMBRE : SAIME
DIRECCION : CAMINO A MELIPILLA 7565 CERRILLOS SANTIAGO - CHILE

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

DENOMINACION TECNICA : INTERRUPTOR AUTOMATICO (DISYUNTOR) TERMOMAGNETICO
DENOMINACION COMERCIAL : INTERRUPTOR AUTOMATICO
MODELO : 4110A10C
MARCA : SAIME SG
PAIS DE FABRICACION : CHILE PROCEDENCIA : CHILE
NOMBRE DEL FABRICANTE : SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL METALURGICA Y ELECTRICA SCANABISSI GREDILLA (SAIME SG)
DIRECCION DEL FABRICANTE : CAMINO MELIPILLA 7565 - CERRILLOS - SANTIAGO - CHILE

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO, PARA LA PROTECCION DE CIRCUITOS Y EQUIPOS ELECTRICOS CONTRA SOBRE CARGA Y CORTOCIRCUITOS, MONTAJE AMERICANO.

USO : Doméstico POTENCIA/CORR. NOMINAL : 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 A
TENSION NOMINAL : 230 V NUMERO DE POLOS : 1 CAPACIDAD DE RUPTURA : 10000 A
FRECUENCIA NOMINAL : 50 Hz CURVA DE OPERACION : C

OTROS ANTECEDENTES

N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: No procede
N° de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: No procede
Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduana : No procede Item: No procede

Tamaño Lote: 25 UNIDADES FECHA FABRICACIÓN : ENERO 2015 N ° SERIE : No procede

Laboratorios

Informe de 1° Seguimiento - SAIME SG	N° 14780
Informe de Ensayo Tipo - SAIME SG	N° 6645
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	N° 26808

APROBACION Y VIGENCIA

-En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.
-Este Certificado es válido por un período INDEFINIDO , a partir de 27-03-2015 quedando sometido a:

Control Regular Control de Fabricación Control de Comercio Auditorias de Seguimiento

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el logo o sigla INGCER junto al Número de Certificado de Aprobación.

Ing. SANDRA RODRIGUEZ LARA
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación