



CERT: 9816 № SEC: 369894



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050 , de fecha 06/05/2019). Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

№ SEC: **369894** Solicitud de aprobación: **E-061-14-12383** Certificado de aprobación: **E-061-14-9816** Tipo de certificación: **Seguridad**

Protocolo de ensayos: **PE N° 3/03** Norma: **IEC 60898-1:2015**

Estado: VIGENTE

Certificado tipo: **19026**Fecha solicitud: **22/10/2020**Fecha certificado: **19/02/2021**

Sistema de certificación: 061-ESPECIAL

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: ELECTRO ANDINA LIMITADA

DIRECCIÓN: AV. VICUÑA MACKENNA 1292, ÑUÑOA, SANTIAGO.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)

DENOMINACIÓN COMERCIAL: INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

MODELO: 419840 MARCA: LEGRAND

FABRICANTE: **LEGRAND ELEKTRIK SANAYI A.S.** PAIS ORIGEN: **TURQUIA** PROCEDENCIA: **FRANCIA**

DIRECCIÓN FABRICANTE: GOSB Gebze Organize Sanayi Bolgesi hsan Dede cad. N° 112 - Marmara Gebze - KOCAELI Turkey

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN SERIE RX³

Uso **Doméstico**

Tensión nominal 230/400V~ Capacidad de ruptura 6000A Curva de operación C

 N° de polos **1** Corriente **16A**

OTROS ANTECEDENTES

 ${
m N}^{\circ}$ del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: ${
m IT} ext{-}16821$

N° de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: 547 Fecha Resolución: 15/04/2008

TAMAÑO LOTE: **2 Unidades** FECHA FABRICACIÓN: **Marzo/2019** № SERIE: **No procede**

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

DIN	0232628134
ITEM	1

INVOICE 01350187, 2940359

LABORATORIOS

LABORATORIOS		
Informe de Ensayo Tipo - IMQ S.P.A	PB15S0574769-03-00, PB15S0574769-03-07	
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	49580	
Informe de 1er Seguimiento - SAIME	34703	
Informe de Verificación - SAIME	34893	

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.

Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, segun DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.

Ing. Sandra Rodríguez

Representante Legal del Organismo de Certificación Responsable Técnico del Organismo de Certificación