



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 1100, de fecha 23/07/2008).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **239613**

Solicitud de aprobación: **E-013-14-10053**

Fecha solicitud: **17/07/2017**

Certificado de aprobación: **E-013-14-7603**

Fecha certificado: **27/09/2017**

Tipo de certificación: **Seguridad**

Sistema de certificación: **013-1c-ISOCASCO3**

Protocolo de ensayos: **PE N° 3/03**

Norma: **IEC 60898-1 / 1.2 ED. 2003**

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **ABB S.A.**

DIRECCIÓN: **VICUÑA MACKENNA 1602, ÑUÑO A SANTIAGO CHILE**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)**

DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO (DISYUNTOR)**

MODELO: **S201M**

MARCA: **ABB**

FABRICANTE: **ABB**

PAIS ORIGEN: **ARGENTINA**

PROCEDENCIA: **ARGENTINA**

DIRECCIÓN FABRICANTE: **JÓSE I, RUCCI 1822, VALENTIN ALSÍNA- BUENOS AIRES**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO,

- PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN.

- C6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63 ; 230 /400 V~, 10000 A.

- B10 ; 230 /400 V~, 10000 A.

Uso	Doméstico	Capacidad de ruptura	10000 A	Curva de operación	B,C
Tensión nominal	230 /400 V~				
Nº de polos	1				
Pot./Corriente nominal	C6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63 A; B10A				

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: No procede

Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: No procede

TAMAÑO LOTE: **1452 Unidades**

FECHA FABRICACIÓN: **Abril/2017 - Febrero/2017 -** Nº SERIE: **No procede**

Junio/2017 - Marzo/2017 - Mayo/2017

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

DIN	4060930138-6	4060928792-8	4060928550-K	4060925156-7	3870923338-3	3870921141-K	3870919238-5	4060931359-7
ITEM	1	1	1	1	1	5,5	3,2,2,3,1	4,5

INVOICE 0070-00004310, 0070-00004297, 0070-00004286, 0070-00004254, 0070-00004220, 0070-00004188, 0070-00004171,
0070-00004158, 0070-00004132, 0070-00004328

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - SAIME	22877
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	37807
Informe de 1er Seguimiento - SAIME	23570

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.

Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

- Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO, a partir de 27/09/2017 quedando sometido a:

Control regular Control de Fabricación Control de Comercio Auditorías de Seguimiento

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el logo o sigla INGCER junto al Número de Certificado de Aprobación.



Ing. Sandra Rodríguez

Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación

José Domingo Cañas 2229, Ñuñoa, Santiago, Chile
Teléfono (+56 2)22695631 www.ingcer.cl