


# BY240Z Remote Control

## Mounting Instruction / Instrucciones de instalación / Instruções de instalação

12NC	Description Descripción Descrição	Power Potencia Potência	Upload Range Rango de carga Faixa de upload	Op. Temperature Temperatura op.
911401813287	LSCS Highbay Remote Control_Z	0.1W	Up to 15m(50ft.)	0°C~50°C

### Dimensions Dimensiones Dimensões




Power supply  
2xAAA 1.5V battery,  
Alkaline preferred,  
not supplied  
Alimentación  
2 pilas AAA de 1.5 V,  
preferentemente alcalinas,  
no suministradas  
Alimentação  
2 Pilhas AAA de 1.5 V,  
preferencialmente alcalinas,  
não fornecidas

### Button Operation

### Manejo de los botones

### Operação dos botões



Key Tecla	Function Función Função
ON/OFF	<p>Press the <b>(ON/OFF)</b> button, the light goes to permanent on or permanent off, and the sensor is disabled. MUST press button <b>(Auto)</b> to quit this mode for setting.</p> <p>Pulse el botón <b>(ON/OFF)</b>, la luz pasa a encendido permanente o apagado permanente, y el sensor se desactiva. DEBE pulsar el botón <b>(Auto)</b> para salir de este modo de ajuste.</p> <p>Pressione o botão <b>(ON/OFF)</b> e a luz ficará permanentemente acesa ou permanentemente apagada, e o sensor será desativado. DEVE pressionar o botão <b>(Auto)</b> para sair desse modo de configuração.</p>
Auto	<p>Press the <b>(Auto)</b> button, the sensor starts to work and all settings remain the same as the latest status before the light is switched ON/OFF.</p> <p>Pulse el botón <b>(Auto)</b>, el sensor empieza a funcionar y todos los ajustes permanecen igual que el último estado antes de encender/apagar la luz.</p> <p>Pressione o botão <b>(Auto)</b>, o sensor começa a funcionar e todas as configurações permanecem iguais ao último status antes de a luz ser ligada/desligada.</p>
Power	<p>To set light output level. Press <b>(Auto)</b> first before selecting light output level. (Sensor default setting is 100%)</p> <p>Para ajustar el nivel de salida de luz. Pulse <b>(Auto)</b> primero antes de seleccionar el nivel de salida de luz. (El ajuste por defecto del sensor es 100%)</p> <p>Para definir o nível de saída de luz. Pressione <b>(Auto)</b> primeiro antes de selecionar o nível de saída de luz. (A configuração padrão do sensor é 100%)</p>
Hold time	<p>The time that sensor will dim the light to a low level after no movement detected. Press <b>(Auto)</b> first before selecting different hold time. (Sensor default setting is 3min.)</p>

Hold time	El tiempo que el sensor atenuará la luz a un nivel bajo después de no detectar movimiento. Pulse primero AUTO antes de seleccionar un tiempo de mantenimiento diferente. (El ajuste predeterminado del sensor es 3min.)  O tempo durante o qual o sensor reduzirá a luz a um nível baixo depois que nenhum movimento for detectado. Pressione AUTO primeiro antes de selecionar um tempo de espera diferente. (A configuração padrão do sensor é 3min.)
Stand-by dimming level	To set the light dimming level. Press <b>Auto</b> first before selecting different dimming level. (Sensor default setting is 20% )  Para ajustar el nivel de atenuación de la luz. Pulse primero <b>Auto</b> antes de seleccionar otro nivel de atenuación. (El ajuste por defecto del sensor es 20%)  Para definir o nível de dimerização da luz. Pressione <b>Auto</b> primeiro antes de selecionar um nível de dimerização diferente. (A configuração padrão do sensor é 20%)
Stand-by period	The time keeps 'Stand-by dimming level' before it further dims to NO light (not power off). Press <b>Auto</b> first before selecting different Stand-by period. (Sensor default setting is 10min.)  El tiempo mantiene el 'Nivel de atenuación en espera' antes de que se atenúa a NO luz (no apagado). Pulse primero <b>Auto</b> antes de seleccionar un período de espera diferente. (El ajuste por defecto del sensor es de 10 minutos).  O tempo mantém o "nível de dimerização em stand-by" antes de reduzir ainda mais para sem luz (não desligado). Pressione <b>Auto</b> primeiro antes de selecionar um período de espera diferente. (A configuração padrão do sensor é 10min.)
Daylight threshold	Represents various thresholds of natural light level for the sensor. Sensor will work if detected that the ambient lux level is lower than the setting. Press <b>Auto</b> first before selecting different lux level. (Sensor default setting is Disable.)  Representa varios umbrales de nivel de luz natural para el sensor. El sensor funcionará si detecta que el nivel de lux ambiente es inferior al ajustado. Pulse primero <b>Auto</b> antes de seleccionar otro nivel de lux. (El ajuste predeterminado del sensor es Disable).  Representa vários limites de nível de luz natural para o sensor. O sensor funcionará se for detectado que o nível de lux do ambiente é menor do que a configuração. Pressione <b>Auto</b> primeiro antes de selecionar um nível de lux diferente. (A configuração padrão do sensor é Disable).
Sensitivity	To set the occupancy sensing sensitivity of the sensor.  Para ajustar la sensibilidad de detección de ocupación del sensor.  Para definir a sensibilidade de detecção de ocupação do sensor.

\* Remote Setting Tips

- The setting is processed successfully when you see the light flickering once.
- Press Auto first, then you can adjust the parameters related to Auto mode - lux level, hold time, stand-by period etc.

\* Consejos para el ajuste a distancia

- El ajuste se procesa correctamente cuando ve que la luz parpadea una vez.
- Pulse Auto primero, después podrá ajustar los parámetros relacionados con el modo Auto - nivel de lux, tiempo de mantenimiento, periodo de espera, etc.

\* Dicas de configuração remota

- A configuração é processada com sucesso quando você vê a luz piscando uma vez.
- Pressione Auto primeiro e, em seguida, você poderá ajustar os parâmetros relacionados ao modo Auto - nível de lux, tempo de espera, período de espera etc.

## **⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTÊNCIA**

- Remove the batteries from compartment if the remote will not be used in 30 days.
- When using remote control to adjust the current parameters, please stand direct under the sensor.
- Retire las pilas del compartimento si no va a utilizar el control remoto en 30 días.
- Cuando utilice el control remoto para ajustar los parámetros actuales, colóquese directamente debajo del sensor.
- Remova as baterias do compartimento se o controle remoto não for usado por 30 dias.
- Ao usar o controle remoto para ajustar os parâmetros de corrente, fique diretamente sob o sensor.

Signify Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.  
Address: 2nd Floor, Building 1, No. 2555,  
Hechuan Road, Minhang District, Shanghai  
Postalcode: 200233 P.R. China

**PHILIPS**

Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.