

Certificado de aprobación de productos

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, según Resolución Exenta N° 32770 de fecha 16 de junio de 2020

IN O 07 - FORM I V: 2

Certificado de aprobación Seguridad

Número de certificado Lenor	E-013-04-16847
Numero SEC	398760
Fecha de emisión	16-09-2021
Número de solicitud relacionada	E-013-04-17493
Fecha de la solicitud relacionada	06-09-2021
Norma aplicable	IEC 60598-2-22:2014 Junto con IEC 60598-1:2014
Sistema de certificación	013
Protocolo número	PE_5-23
Nombre del fabricante o importador	SIGNIFY CHILENA S.A.
Dirección del fabricante o importador	Isidora Goyenechea 2915-Las Condes
N° de declaraciones de ingreso al Servicio Nacional de Aduana (DIN)	no aplica

Identificación del producto

Denominación técnica	Luminaria de emergencia
Denominación comercial	Luminaria de emergencia
Marca (s)	GAMASONIC
Modelo o tipo	GX-12BC, GX-19CBC, GX-19TBC, GX-19PBC, GX-05BC
Nro. de serie	001-002
País de origen	Argentina
Procedencia	Argentina
Tamaño del lote o partida que certifica	2 Unidades
Nombre y/o razón social de la fábrica donde se fabrica el producto	GAMASONIC ARGENTINA S.R.L.
Dirección de la fábrica donde se fabrica el producto	Campana 1358, CABA

Otros antecedentes

N° de resolución exenta SEC que reconoce la certificación extranjera	No aplica
N° del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad	No aplica
RT	GM-09-20-0977 / LYY-09-21-104303
Laboratorio	Lenor S.R.L. / Lenor Chile SpA
R1S	AGI-09-21-104090
Laboratorio	Lenor Chile SpA
RIF	No aplica

Uso del producto

Si Domestico	Si Comercial	No Industrial	No Otro
--------------	--------------	---------------	---------

Aprobación y vigencia

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas, se otorga el presente certificado de aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.


Información específica del producto certificado

Potencia (kW)	0.0036 kW
Voltaje	220 V
Frecuencia	50/60 Hz
Casquillo	No aplica
Clase	II
Tipo de iluminación	LED
Grado IP	IP 20
Otra información relevante:	-----

Firma
Responsable Técnico
Fecha


Ing. Gabriel Morales Silva
16-09-2021

Firma
Responsable Legal
Fecha


Ing. Enrique Aranguiz Barra
16-09-2021