



## CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 8887 , de fecha 19/10/2021 ).  
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

### DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: <b>411199</b>	Certificado tipo: <b>20416</b>
Solicitud de aprobación: <b>E-022-14-13597</b>	Fecha solicitud: <b>27/07/2021</b>
Certificado de aprobación: <b>E-022-14-10882</b>	Fecha certificado: <b>13/12/2021</b>
Tipo de certificación: <b>Seguridad</b>	Sistema de certificación: <b>022-2b-ISOCASCO5</b>
Protocolo de ensayos: <b>PE N° 3/06</b>	
Norma: <b>IEC 61008-1:2010+AMD1:2012+AMD2:2013; IEC 61008-2-1:1990</b>	
Estado: <b>VIGENTE</b>	

### IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **SCHNEIDER ELECTRIC CHILE S.A.**  
DIRECCIÓN: Cañaveral 34, Galpón D, Quilicura- Chile.

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA SOBRE CORRIENTE , INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN**  
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR DIFERENCIAL**  
MODELO: **iLDK** MARCA: **SCHNEIDER ELECTRIC**  
FABRICANTE: **SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED** PAÍS ORIGEN: **INDIA** PROCEDENCIA: **SINGAPUR**  
DIRECCIÓN FABRICANTE: **Plot No - 172, Poonamallee Bye Pass Road, Poonamallee, Chennai, 600056 TAMIL NADU - India**

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL SIN PROTECCIÓN CONTRA INTENSIDADES, INDEPENDIENTE DE LA TENSIÓN DE ALIMENTACION. TIPO AC  
Referencia Comercial Certificado (A9R50225), Gama ACTI9

Tensión nominal	<b>230V~</b>	Capacidad de ruptura	<b>Im 500A, Idc 4,5KA</b>	Nº de polos	<b>2</b>
Corriente	<b>In 25A, Idn 30mA</b>	Desechable	Si		
Uso	<input checked="" type="checkbox"/> Doméstico				

### OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **NO PROCEDE**

Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **No procede**

TAMAÑO LOTE: **No procede**

FECHA FABRICACIÓN: **No procede**

Nº SERIE: **NO PROCEDE**

### LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - SAIME	<b>38398 -1</b>
Informe de Auditoría - INGCER	<b>E-022-LIX-282/2021</b>

### USO DEL PRODUCTO

Comercial  Industrial  Doméstico  Otro

### APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.

Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , segun DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

- Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO , a partir de 13/12/2021 quedando sometido a:

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

Control regular  Control de Fabricación  Control de Comercio  Auditorias de Seguimiento

### DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.

**Ing. Sandra Rodríguez**  
Representante Legal del Organismo de Certificación  
Responsable Técnico del Organismo de Certificación