



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050 , de fecha 06/05/2019).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **455023** Certificado tipo: **22853**
 Solicitud de aprobación: **E-022-14-14354** Fecha solicitud: **13/09/2022**
 Certificado de aprobación: **E-022-14-11653** Fecha certificado: **25/10/2022**
 Tipo de certificación: **Seguridad** Sistema de certificación: **022-2b-ISOCASCO5**
 Protocolo de ensayos: **PE N° 3/03:2018 : 01-10-2018**
 Norma: **IEC 60898-1 / 2 ED. 2015**
 Estado: **VIGENTE**

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **SCHNEIDER ELECTRIC CHILE S.A.**
 DIRECCIÓN: **Cañaveral 34, Galpón D, Quilicura- Chile.**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)**
 DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO**
 MODELO: **IC60H** MARCA: **SCHNEIDER ELECTRIC**
 FABRICANTE: **SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS.** PAÍS ORIGEN: **FRANCIA** PROCEDENCIA: **ESPAÑA**
 DIRECCIÓN FABRICANTE: **16 Boulevard Charles Peguy 30319 Alès Cedex - France**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)
 Curva: C
 Referencias Comerciales:
 A9F84101; A9F84102; A9F84103; A9F84104; A9F87106; A9F87110; A9F87116; A9F87120; A9F87125; A9F87132; A9F87140; A9F87150; A9F87163
 Tensión nominal **230/400 V~** Frecuencia nominal **50/60Hz** Capacidad de ruptura **10000A**
 Curva de operación **C** Nº de polos **1P**
 Corriente **1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 20A, 25A, 40A, 50A, 63A**
 Uso **Doméstico**

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: No Procede

Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación:

TAMAÑO LOTE: **No procede Unidad**

FECHA FABRICACIÓN: **No procede**

Nº SERIE: **No Procede**

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - INGCER	33117-1
Informe de Ensayo Tipo - INGCER	33118-1
Informe de Ensayo Tipo - INGCER	33119-1
Informe de Auditoría - LCIE	CB008
Informe de Auditoría de Fábrica - INGCER	E-022-LXIII-308-2022

USO DEL PRODUCTO

Comercial Industrial Doméstico Otro

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.

Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , segun DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.

- Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO , a partir de 25/10/2022 quedando sometido a:

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

Control regular

Control de Fabricación

Control de Comercio

Auditorias de Seguimiento

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



Ing. Sandra Rodríguez
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación

José Domingo Cañas 2229, Ñuñoa, Santiago, Chile
 Teléfono (+56 2)22695631 www.ingcer.cl