



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050 , de fecha 06/05/2019).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: 462406	Certificado tipo: 23030
Solicitud de aprobación: E-022-14-14514	Fecha solicitud: 29/11/2022
Certificado de aprobación: E-022-14-11786	Fecha certificado: 13/01/2023
Tipo de certificación: Seguridad	Sistema de certificación: 022-2b-ISOCASCO5
Protocolo de ensayos: PE N° 3/03:2018 : 01-10-2018	
Norma: IEC 60898-1 / 2 ED. 2015	
Estado: VIGENTE	

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: SCHNEIDER ELECTRIC CHILE SPA
DIRECCIÓN: Cañaveral 34, Galpón D, Quilicura- Chile.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)	PAÍS ORIGEN: INDIA	PROCEDENCIA: SINGAPUR
DENOMINACIÓN COMERCIAL: Interruptor Automatico		
MODELO: Easy9 / EZ9F561xx		
MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC		
FABRICANTE: SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED		
DIRECCIÓN FABRICANTE: Plot No - 172, Poonamallee Bye Pass Road, Poonamallee, Chennai, 600056 TAMIL NADU - INDIA		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1) Easy9					
Curva: C					
Referencias Comerciales:					
EZ9F56106 (6A), EZ9F56110 (10A), EZ9F56116 (16A), EZ9F56120 (20A), EZ9F56125 (25A), EZ9F56132 (32A), EZ9F56140 (40A), EZ9F56150 (50A), EZ9F56163 (63A)					
Tensión nominal	230V~	Capacidad de ruptura	6000A	Curva de operación	C
Nº de polos	1P				
Corriente	6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A				
Uso	Doméstico				

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: No Procede	
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación:	
TAMAÑO LOTE: No procede Unidad	FECHA FABRICACIÓN: No procede
LABORATORIOS	Nº SERIE: No Procede

Informe de Ensayo Tipo - SAIME	45917
Informe de Ensayo Tipo - SAIME	45918
Informe de Auditoría de Fábrica - INGCER	E-022-LIX-336/2022

USO DEL PRODUCTO

Comercial <input type="checkbox"/>	Industrial <input type="checkbox"/>	Doméstico <input checked="" type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>
------------------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.	
Se otorga el presente Certificado de Aprobación de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , segun DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005.	
- Este Certificado es válido por un periodo INDEFINIDO , a partir de 13/01/2023 quedando sometido a:	
<i>Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.</i>	
Control regular <input type="checkbox"/>	Control de Fabricación <input checked="" type="checkbox"/>
Control de Comercio <input type="checkbox"/>	Auditorías de Seguimiento <input type="checkbox"/>

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.

Ing. Sandra Rodríguez

Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación
José Domingo Canas 2229, Nunoa, Santiago, Chile

Teléfono (+56 2)22695631 www.ingcer.cl